



# Commune mixte de Petit-Val

Derrière les Hôtas 23  
2748 Souboz

Tél. 032 484 94 70  
Email [admin@petit-val.ch](mailto:admin@petit-val.ch)

## Rapport d'analyse de l'eau potable

Les résultats d'analyse officiels du laboratoire cantonal, suite aux prélèvements effectués le 1<sup>er</sup> juin 2021 par Monsieur Yvo Gerber ont montré que l'eau potable distribuée par la commune est conforme aux exigences légales.

*Provenance de l'eau :* Réseau de distribution (eau source du Pichoux)

*Traitement de l'eau :* Désinfectée par UV

*Lieu du prélèvement :* Fontaine, bas du village Souboz

### *Résultats microbiologiques*

Escherichia coli conforme aux exigences

Entérocoques conforme aux exigences

Germe aérobie, mésophile conforme aux exigences

*Degré de dureté :* 17.0 °f

Les personnes qui le souhaitent peuvent obtenir de plus amples renseignements sur le réseau de distribution ou la qualité de l'eau auprès du fontainier Micael Zwyygart.

Souboz, le 23 juin 2021