



# Commune mixte de Petit-Val

Derrière les Hôtas 23  
2748 Souboz

Tél. 032 484 94 70  
Email admin@petit-val.ch

## Rapport d'analyse de l'eau potable

Les résultats d'analyse officiels du laboratoire cantonal, suite aux prélèvements effectués le 11 novembre 2025 par M. Micael Zwygart, fontainier, ont montré que l'eau potable distribuée par la commune est conforme aux exigences légales.

*Provenance de l'eau :* Réseau de distribution (eau source du Pichoux)

*Traitements de l'eau :* Désinfectée par UV

*Lieux du prélèvement :* Fontaines à Souboz et à Sornetan

### *Résultats microbiologiques :*

Escherichia coli conforme aux exigences

Entérocoques conforme aux exigences

Germes aérobies, mésophiles conforme aux exigences

Les personnes qui le souhaitent peuvent obtenir de plus amples renseignements sur le réseau de distribution ou la qualité de l'eau auprès du fontainier Micael Zwygart.

Les analyses de l'eau potable des autres villages peuvent être consultées sur le site internet du Syndicat des eaux des Franches-Montagnes [www.eau-sef.ch](http://www.eau-sef.ch).

Souboz, le 10 décembre 2025